

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

41 – 500 CHORZÓW
Centrala/Fax: 32 2412 – 494/5

ul. Kazimierza Wielkiego 6
e-mail: psse.chorzow@pis.gov.pl

Chorzów, dnia 2 lutego 2021 r.

NS-HKiŚ.4512.17.D-50.2021



Szkoła Podstawowa nr 21
im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
41-500 Chorzów

Decyzja

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 159);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody, na pływalni w Szkole Podstawowej nr 21 im. Gerarda Cieślika przy ul. Wolności 133 w Chorzowie, w wyniku której

stwierdza:

że woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) i była przydatna do kąpieli.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni w Szkole Podstawowej nr 21 im. Gerarda Cieślika przy ul. Wolności 133 w Chorzowie, poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

Na podstawie w/w dokumentacji stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredytowane laboratoria, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania obejmowały jakość wody w nieszce basenowej, z systemu cyrkulacji oraz z natrysków.

Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych stwierdzono, że woda spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w okresie od marca do czerwca 2020 r. pływalnia była nieczynna.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że eksploatacja obiektu była prowadzona w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Z powodu okresowego zamknięcia pływalni oraz w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie w 2020 r. nie pobrali próbek wody do badań laboratoryjnych przed wydaniem zbiorczej oceny, obejmującej okres od czerwca 2019 r. do grudnia 2020 r.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym dla odwołania.
3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Powoduje to ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chorzowie
mgr Aneta Szczęśniak

Otrzymują:

1. adresat
2. Gmina Chorzów - Urząd Miasta w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów
3. NS-HKiŚ a/a